ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA RACOVA
PRIMAR
Tel./Fax 0234/269501,
mail:primaria_comunei_racova@yahoo.com
http://primariaracova.ro/

Nr.4123/ 9.08.2019

CĂTRE: Operatorii economici potenţiali participanti la procedura de atribuire

Referitor : Achizitia directa în vederea atribuirii contractului de achiziţie publica: ***Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "INLOCUIREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN SAT RACOVA, ILIESI, GURA VAII SI HALMACIOAIA, JUD.BACAU"*** *Cod CPV:* 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2); 34928500-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2); 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2), publicata pe site-ul institutiei cu anuntul publicitar nr. 4005/2.08.2019

In baza art.160 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta transmite raspunsul consolidat, la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati de achizitia directa.

INTREBARE 1

Conform fiselor tehnice din Studiul de Fezabilitate-Partea Scrisa (pag.10) in coloana *"Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini"*, la nr. 5 apare Eficacitate aparat de iluminat minim 140lm/W, iar in coloana *"Propuneri tehnice"* apare 150 lm/ W. Va rugam sa ne precizati care sunt valorile impuse?

RASPUNS 1

Specificatiile tehnice minime impuse de catre autoritatea contractanta, conform SF, **sunt cele mentionate in coloanele din stanga ale Fiselor Tehnice**, cu titulatura "Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini".

Specificatiile tehnice din coloanele din dreapta ale Fiselor Tehnice intitulate " Propuneri tehnice" sunt doar orientative si nu se iau in considerare la intocmirea ofertei.Ofertantul va completa coloana din dreapta, la fiecare reper, cu specificatiile tehnice propuse de catre ofertant.

In consecinta, eficacitatea aparatelor de iluminat este de **minim 140 lm/W.**

INTREBARE 2

Conform fiselor tehnice din Studiul de Fezabilitate-Partea Scrisa (pag.10) in coloana *"Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini"*, la nr. 7 apare Temperatura de culoare 5000K ±2%- 6500K, iar in coloana *"Propuneri tehnice"* apare 4000K- 6500K. Va rugam sa ne precizati care sunt valorile impuse?

RASPUNS 2

Specificatiile tehnice minime impuse de catre autoritatea contractanta, conform SF, **sunt cele mentionate in coloanele din stanga ale Fiselor Tehnice**, cu titulatura "Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini".

Specificatiile tehnice din coloanele din dreapta ale Fiselor Tehnice intitulate " Propuneri tehnice" sunt doar orientative si nu se iau in considerare la intocmirea ofertei.Ofertantul va completa coloana din dreapta, la fiecare reper, cu specificatiile tehnice propuse de catre ofertant.

In consecinta, temperatura de culoare este de **minim 5000K ±2%- 6500K**.

INTREBARE 3

Va rugam sa precizati daca se pot oferta aparate de iluminat LED de tip policarbonat, avand rezistenta la impact IK08?

RASPUNS 3

Specificatiile tehnice minime impuse de catre autoritatea contractanta, conform SF, **sunt cele mentionate in coloanele din stanga ale Fiselor Tehnice**, cu titulatura "Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini".

Specificatiile tehnice din coloanele din dreapta ale Fiselor Tehnice intitulate " Propuneri tehnice" sunt doar orientative si nu se iau in considerare la intocmirea ofertei.Ofertantul va completa coloana din dreapta, la fiecare reper, cu specificatiile tehnice propuse de catre ofertant.

In consecinta, dispersorul va fi conform cerintelor impuse, din **sticla** clara.

Rezistenta la impact a aparatului de iluminat este cea impusa de **IK08,** considerata **minima.**

INTREBARE 4

Va rugam sa ne precizati daca pentru standardele solicitate, se accepta si standard similar, conform cerintelor de certificare ENEC?

RASPUNS 4

Se vor respecta standardele mentionate de proiectant in studiul de fezabilitate, cu luarea in considerare a precizarilor de la *alin.(4) din Cap.V Prezentarea ofertei din Documentatia pentru achizitia directa* si in conformitate cu prevederile legale art.156, alin.(1), lit.b) din Legea 98/2016.

In consecinta, fiecare trimitere este însoţită de menţiunea "sau echivalent".

INTREBARE 5

Va solicitam sa ne confirmati ca eficacitatea aparatului de iluminat este de minim150 lm/ W, iar temperatura de culoare este cuprinsa in intervalul 4000K- 6500K.

RASPUNS 5

Conform Raspuns 1 si Raspuns 2.

Eficacitatea aparatelor de iluminat este de **minim 140 lm/W** si temperatura de culoare este de **minim 5000K ±2%- 6500K**.

INTREBARE 6

Va solicitam sa ne confirmati ca rezistenta la impact este minim IK09.

RASPUNS 6

Conform Raspuns 3.

Rezistenta la impact a aparatului de iluminat este cea impusa de **IK08,** considerata **minima.**

PRIMAR
TOADER VLAD